



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Смоленской области**

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел. 8(4812) 38-62-01

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Демидовского, Велижского и Руднянского районов

ул. Заводская, д. 12, г. Рудня, 216790, тел. факс 8(48141) 5-10-24

«24» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин. № 47/1/13
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 06.12.2021 № 47, учётный № проверки 67210061000201438937

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Багузовым Артемом Сергеевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий и территорий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Казимировская школа имени героя Советского Союза М.А. Егорова"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово, ул. Центральная, д. 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казимировская школа имени героя Советского Союза М.А. Егорова" (ОГРН 1026700645432, ИНН 6713003929), юридический адрес: 216772, Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово, ул. Центральная, д. 16,

директор – Антоненкова Светлана Михайловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» декабря 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «24» декабря 2021 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово, ул. Центральная, д. 16				
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителе (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ установлены в 2007 году. Акт выполненных работ от 30.08.2007)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 54	01.12.2022	
2	В здании системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная	ст. 82, 84, 103, 143 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ	01.12.2022	

сигнализация и система оповещения людей о пожаре) выполнены не огнестойким кабелем	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
--	---	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области Багузов А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Багузов Артем Сергеевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, телефон: (48141) 5-10-24

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):
директор МБОУ "Казимировская школа имени героя Советского Союза М.А. Егорова"
Антоненкова Светлана Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 14 » часов « 00 » минут « 24 » 12 2021 г.

(подпись)